

1号館（A棟） 東側出入口 スロープ



施設概要

輪道材料	コンクリート（刷毛引き）	
スロープ勾配	1 / 19	
スロープ水平距離（踊り場含む）	28.0m	
幅員	1.8m	
踊り場	直路部	2箇所
	コーナー部	2箇所
手摺の有無	無	—

備考：上がり口に20mm程度の段差有り