

令和7年度 京都教育大学 エネルギー使用量(GJ/m²) ※平米あたりのエネルギー使用量

令和7年度(令和7年4月～5月) 各施設のエネルギー使用量(GJ/m2)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6	建物面積(m2)	
				R7年度	R6年度
藤森キャンパス	0.053	0.055	104.67	40,498	40,498
1号館	0.057	0.062	109.20	11,301	11,301
2号館	0.042	0.043	101.92	4,947	4,947
※事務局棟（増築含む）	0.058	0.063	107.83	2,777	2,777
※図書館	0.067	0.062	93.50	4,307	4,307
講義棟	0.036	0.038	104.26	2,131	2,131
大学会館	0.051	0.044	87.16	2,910	2,910
その他建物	0.050	0.055	109.57	12,125	12,125
附属学校計	0.040	0.041	101.04	39,615	39,615
附属京都小中学校 初等部	0.045	0.046	102.86	7,662	7,662
附属京都小中学校 中・高等部	0.047	0.046	96.19	6,783	6,783
附属桃山小学校	0.040	0.042	104.63	5,793	5,793
附属桃山中学校	0.036	0.034	94.29	6,212	6,212
附属高等学校	0.036	0.036	101.90	7,968	7,968
附属特別支援学校	0.038	0.041	109.61	4,327	4,327
附属幼稚園	0.030	0.030	99.61	870	870
学生寄宿舍・国際交流会館	0.009	0.007	76.00	6,684	6,684
環境教育実践センター	0.130	0.133	101.85	793	793
全施設総使用量(GJ/m ²)	0.044	0.046	102.7	87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。

4月～5月合計原油換算値 103kl/年度目標1062kl

令和7年度終了時のエネルギー削減目標である前年度比1%(99. 0%)の削減に対し、
今回の報告では102. 7%となっております。今後ますますの省エネにご協力を御願い致します。

令和7年度 京都教育大学 CO₂排出量(t-CO₂/m²) ※平米あたりのCO₂排出量

令和7年度(令和7年4月～5月) 各施設のCO₂排出量(t-CO₂/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6
藤森キャンパス	0.003	0.003	83.42
1号館	0.003	0.003	89.14
2号館	0.002	0.002	82.03
※事務局棟(増築含む)	0.004	0.003	84.60
※図書館	0.004	0.003	73.33
講義棟	0.002	0.002	82.40
大学会館	0.003	0.002	69.05
その他建物	0.003	0.003	86.21
附属学校計	0.002	0.002	82.00
附属京都小中学校 初等部	0.003	0.002	83.18
附属京都小中学校 中・高等部	0.003	0.002	80.31
附属桃山小学校	0.002	0.002	84.00
附属桃山中学校	0.002	0.002	75.63
附属高等学校	0.002	0.002	81.45
附属特別支援学校	0.002	0.002	91.23
附属幼稚園	0.002	0.001	78.42
学生寄宿舍・国際交流会館	0.001	0.000	59.41
環境教育実践センター	0.007	0.006	84.66
全施設総排出量(t-CO ₂ /m ²)	0.003	0.002	82.5

建物面積(m ²)	
R7年度	R6年度
40,498	40,498
11,301	11,301
4,947	4,947
2,777	2,777
4,307	4,307
2,131	2,131
2,910	2,910
12,125	12,125
39,615	39,615
7,662	7,662
6,783	6,783
5,793	5,793
6,212	6,212
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。

