

令和7年度 京都教育大学 エネルギー使用量(GJ/m²) ※平米あたりのエネルギー使用量

令和7年度(令和7年4月～9月) 各施設のエネルギー使用量(GJ/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6
藤森キャンパス	0.250	0.251	100.67
1号館	0.288	0.316	109.61
2号館	0.219	0.215	98.02
※事務局棟(増築含む)	0.242	0.098	40.52
図書館	0.273	0.287	105.21
講義棟	0.182	0.202	110.77
大学会館	0.209	0.232	111.09
その他建物	0.242	0.242	100.20
附属学校計	0.182	0.192	105.41
附属京都小中学校 初等部	0.181	0.188	104.32
附属京都小中学校 中・高等部	0.178	0.186	104.41
附属桃山小学校	0.212	0.230	108.31
附属桃山中学校	0.170	0.169	99.57
附属高等学校	0.173	0.179	103.61
附属特別支援学校	0.182	0.204	112.30
附属幼稚園	0.188	0.226	119.99
学生寄宿舍・国際交流会館	0.026	0.022	84.89
環境教育実践センター	0.382	0.380	99.42
全施設総使用量(GJ/m ²)	0.203	0.208	102.4

建物面積(m ²)	
R7年度	R6年度
40,498	40,498
11,301	11,301
4,947	4,947
2,777	2,777
4,307	4,307
2,131	2,131
2,910	2,910
12,125	12,125
39,615	39,615
7,662	7,662
6,783	6,783
5,793	5,793
6,212	6,212
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。

4月～9月合計原油換算値 470kl/年度目標1062kl

令和7年度終了時のエネルギー削減目標である前年度比1%(99.0%)の削減に対し、
今回の報告では102.4%となっております。今後ますますの省エネにご協力を御願い致します。

令和7年度 京都教育大学 CO₂排出量(t-CO₂/m²) ※平米あたりのCO₂排出量

令和7年度(令和7年4月～9月) 各施設のCO₂排出量(t-CO₂/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6
藤森キャンパス	0.014	0.012	83.09
1号館	0.016	0.015	94.65
2号館	0.012	0.010	84.50
※事務局棟(増築含む)	0.014	0.005	32.72
図書館	0.017	0.014	82.83
講義棟	0.010	0.010	92.37
大学会館	0.012	0.011	90.50
その他建物	0.015	0.012	80.01
附属学校計	0.010	0.009	86.53
附属京都小中学校 初等部	0.011	0.009	83.86
附属京都小中学校 中・高等部	0.010	0.009	86.86
附属桃山小学校	0.012	0.011	89.47
附属桃山中学校	0.010	0.008	82.92
附属高等学校	0.010	0.008	83.76
附属特別支援学校	0.010	0.009	93.77
附属幼稚園	0.011	0.011	98.72
学生寄宿舍・国際交流会館	0.002	0.001	64.10
環境教育実践センター	0.024	0.018	77.29
全施設総排出量(t-CO ₂ /m ²)	0.012	0.010	84.2

建物面積(m ²)	
R7年度	R6年度
40,498	40,498
11,301	11,301
4,947	4,947
2,777	2,777
4,307	4,307
2,131	2,131
2,910	2,910
12,125	12,125
39,615	39,615
7,662	7,662
6,783	6,783
5,793	5,793
6,212	6,212
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。