

令和7年度 京都教育大学 エネルギー使用量(GJ/m²) ※平米あたりのエネルギー使用量

令和7年度(令和7年4月～10月) 各施設のエネルギー使用量(GJ/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6
藤森キャンパス	0.287	0.286	99.85
1号館	0.331	0.359	108.32
2号館	0.246	0.241	98.18
※事務局棟（増築含む）	0.280	0.106	37.85
図書館	0.313	0.330	105.40
講義棟	0.210	0.227	108.39
大学会館	0.246	0.268	109.18
その他建物	0.278	0.278	100.03
附属学校計	0.216	0.223	103.16
附属京都小中学校 初等部	0.217	0.220	101.57
附属京都小中学校 中・高等部	0.222	0.226	101.85
附属桃山小学校	0.249	0.262	104.95
附属桃山中学校	0.202	0.196	97.20
附属高等学校	0.199	0.204	102.93
附属特別支援学校	0.214	0.237	111.12
附属幼稚園	0.213	0.249	116.61
学生寄宿舎・国際交流会館	0.031	0.026	84.62
環境教育実践センター	0.434	0.429	98.96
全施設総使用量(GJ/m ²)	0.237	0.239	101.1

建物面積(m ²)	
R7年度	R6年度
40,498	40,498
11,301	11,301
4,947	4,947
2,777	2,777
4,307	4,307
2,131	2,131
2,910	2,910
12,125	12,125
39,615	39,615
7,662	7,662
6,783	6,783
5,793	5,793
6,212	6,212
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。

4月～10月合計原油換算値 470kl/年度目標1062kl

令和7年度終了時のエネルギー削減目標である前年度比1%(99.0%)の削減に対し、
今回の報告では101.1%となっております。今後ますますの省エネにご協力を御願い致します。

令和7年度 京都教育大学 CO₂排出量(t-CO₂/m²) ※平米あたりのCO₂排出量

令和7年度(令和7年4月～10月) 各施設のCO₂排出量(t-CO₂/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6	建物面積(m ²)
	R7年度	R6年度		
藤森キャンパス	0.016	0.014	82.38	40,498
1号館	0.018	0.017	93.45	11,301
2号館	0.013	0.011	84.46	4,947
※事務局棟(増築含む)	0.017	0.005	30.54	2,777
図書館	0.019	0.016	83.06	4,307
講義棟	0.012	0.011	90.68	2,131
大学会館	0.014	0.013	89.06	2,910
その他建物	0.017	0.013	79.81	12,125
附属学校計	0.012	0.010	85.16	39,615
附属京都小中学校 初等部	0.012	0.010	83.00	7,662
附属京都小中学校 中・高等部	0.012	0.011	85.37	6,783
附属桃山小学校	0.014	0.012	86.81	5,793
附属桃山中学校	0.011	0.009	81.01	6,212
附属高等学校	0.012	0.010	83.39	7,968
附属特別支援学校	0.012	0.011	93.04	4,327
附属幼稚園	0.012	0.012	95.15	870
学生寄宿舎・国際交流会館	0.002	0.001	64.28	6,684
環境教育実践センター	0.027	0.021	77.07	793
全施設総排出量(t-CO ₂ /m ²)	0.014	0.011	83.2	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。