

令和7年度 京都教育大学 エネルギー使用量(GJ/m²) ※平米あたりのエネルギー使用量

令和7年度(令和7年4月～11月) 各施設のエネルギー使用量(GJ/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6
藤森キャンパス	0.320	0.322	100.84
1号館	0.372	0.410	110.23
2号館	0.270	0.266	98.52
※事務局棟（増築含む）	0.309	0.111	36.00
図書館	0.347	0.366	105.41
講義棟	0.235	0.255	108.39
大学会館	0.274	0.300	109.38
その他建物	0.310	0.314	101.32
附属学校計	0.237	0.244	103.10
附属京都小中学校 初等部	0.233	0.238	101.92
附属京都小中学校 中・高等部	0.249	0.253	101.48
附属桃山小学校	0.272	0.283	104.17
附属桃山中学校	0.220	0.214	96.89
附属高等学校	0.218	0.225	103.11
附属特別支援学校	0.233	0.261	111.92
附属幼稚園	0.230	0.269	116.98
学生寄宿舎・国際交流会館	0.035	0.030	85.63
環境教育実践センター	0.504	0.507	100.55
全施設総使用量(GJ/m ²)	0.262	0.266	101.6

建物面積(m ²)	
R7年度	R6年度
40,498	40,498
11,301	11,301
4,947	4,947
2,777	2,777
4,307	4,307
2,131	2,131
2,910	2,910
12,125	12,125
39,615	39,615
7,662	7,662
6,783	6,783
5,793	5,793
6,212	6,212
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。

4月～11月合計原油換算値 602kL/年度目標1062kL

令和7年度終了時のエネルギー削減目標である前年度比1%(99.0%)の削減に対し、
今回の報告では101.6%となっております。今後ますますの省エネにご協力を御願い致します。

令和7年度 京都教育大学 CO₂排出量(t-CO₂/m²) ※平米あたりのCO₂排出量

令和7年度(令和7年4月～11月) 各施設のCO₂排出量(t-CO₂/m²)

	R6年度	R7年度	年度目標 (1%削減) R7/R6
藤森キャンパス	0.018	0.015	82.94
1号館	0.020	0.019	94.76
2号館	0.015	0.013	84.34
※事務局棟（増築含む）	0.019	0.005	28.98
図書館	0.021	0.018	82.99
講義棟	0.013	0.012	90.27
大学会館	0.016	0.014	88.84
その他建物	0.019	0.015	80.66
附属学校計	0.014	0.011	84.79
附属京都小中学校 初等部	0.013	0.011	83.00
附属京都小中学校 中・高等部	0.014	0.012	84.83
附属桃山小学校	0.015	0.013	85.83
附属桃山中学校	0.013	0.010	80.47
附属高等学校	0.013	0.011	83.21
附属特別支援学校	0.013	0.012	93.11
附属幼稚園	0.013	0.013	95.10
学生寄宿舎・国際交流会館	0.002	0.001	64.72
環境教育実践センター	0.031	0.024	78.77
全施設総排出量(t-CO ₂ /m ²)	0.015	0.013	83.4

建物面積(m ²)	
R7年度	R6年度
40,498	40,498
11,301	11,301
4,947	4,947
2,777	2,777
4,307	4,307
2,131	2,131
2,910	2,910
12,125	12,125
39,615	39,615
7,662	7,662
6,783	6,783
5,793	5,793
6,212	6,212
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	87,590

※R7年度において改修対象物を示す。